



Zertifikat Nr.: 0408 - 4860

Antragsteller: Elisa Energiesysteme, Stecken 1, DE- 83373 Taching am See

vom: 13.07.2003

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der Technischen Prüfstelle Wasser (W/TPW 101) zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Wasserbehandlungsgeräte (elektro-physikalisch/magnetisch)

Bezeichnung: Elisator

Typen: TWA 35/7, HWA 55/7, HWA 70/7, HWA 70/12, HWA 80/12, HWA 90/12,
GWA 35/7, GWA 55/7, GWA 70/7, GWA 70/12, GWA 80/12, GWA 90/12

DN: 15...32 PN: 10 tmax= 95°C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW W/TPW 144 (11/08)

Gültigkeit: 30.11.2019

Bemerkungen / Auflagen:

Armaturengeräuschgruppe II.

Die Wirksamkeit nach DVGW Arbeitsblatt W 512 wurde nicht überprüft.

Der Auftraggeber ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches
Zertifizierungsstelle Wasser

Philipp Aschwanden
Leiter

Rubrik: Wasserbehandlungsgeräte (elektro-physikalisch/magnetisch)

Bezeichnung: Elisator

| Typen | DN | PN | C° | Geräusch- gruppe | Verluste kWh/24 h | Inhalt | Index | Metrologische Klasse |
|----------------------|-------|----|----|---------------------|----------------------|--------|-------|-------------------------|
| GWA 35/7; TWA 35/7 | 15 | 10 | 95 | II | | | 9 | |
| GWA 55/7; HWA 55/7 | 20/25 | 10 | 95 | II | | | 9 | |
| GWA 70/7; HWA 70/7 | 20/25 | 10 | 95 | II | | | 9 | |
| GWA 70/12; HWA 70/12 | 25/32 | 10 | 95 | II | | | 9 | |
| GWA 80/12;HWA 80/12 | 25/32 | 10 | 95 | II | | | 9 | |
| GWA 90/12; HWA 90/12 | 25/32 | 10 | 95 | II | | | 9 | |